

ガスメーターの表示内容

使用時に表示される可能性のあるもの



継続使用時間オーバーによる遮断

- ・ガスが連続して一定に流れ続けると、所定時間で自動的にガスを止めます。
- ・ガス機器の長時間使用やお湯の連続使用、ガス器具の消し忘れなどが考えられます。



流量オーバーによる遮断

- ・メーターに設定された流量を超えて多量にガスが流れると、自動的にガスを止めます。
- ・ガス配管の破損やゴム管外れ、ガスの元栓の誤開放などもガス漏れと判断し、ガスを遮断します。



感震器作動による遮断

- ・ガスを使用中に地震（震度5相当以上）が発生したときなど大きな揺れや衝撃を感知すると、自動的にガスを止めます。
- ・メーターに衝撃を受けたり、大型車両による振動が与えられたときも、ガスを止める場合があります。
- ・ガス警報器とガスメーターが連動している場合は、警報器が鳴ったときも同じ表示になります。



圧力低下による遮断

- ・ガス配管内の圧力が異常に低下したときに、自動的にガスを止めます。

上記の表示が出た場合は、[ガスメーターの復帰方法](#)に沿って復帰を行ってください。

メーター復帰方法を試しても復帰しない場合や、上記以外の表示が出た場合は弊社までご連絡ください。